一般競争入札公告

令和8年10月5日

社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院院長石井政次の発注する「社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院ナースコール設備更新工事」の一般競争入札について次のとおり公告する。

社会福祉法人恩賜財団 済生会 山形済生病院
院　長　　石 井　政 次

１．目的

社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院（以下「山形済生病院」という。）は、ナースコール設備更新工事（以下「本工事」という。）を実施するにあたり、一般競争入札により業者を選定する手続き等について必要な事項を定める。

２．工事概要

（１）工事名称：　山形済生病院　ナースコール設備更新工事

（２）工事場所及び対象となる施設：　山形県山形市沖町79-1　山形済生病院

（３）工事内容：　別紙「仕様書」のとおり

（４）契約期間：　令和8年10月28日～令和9年2月28日
※工事期間は発注者と協議の上、決定する

３．施設概要

（１）病床数：　394床

（２）敷地面積：　約61,509.57㎡

（３）延床面積：　約43,225.79㎡

（４）建物：　本館、サービス棟、エネルギー棟、PET/CTセンター、災害拠点センター、健康増進センター、南館

４．契約方法等

（１）競争契約の方法　　一般競争入札

（２）最低制限価格：　最低制限価格の設定　有り（非公表）

５．入札参加資格要件

（１）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

（２）各官公庁または各都道府県のいずれかにおいて、入札参加登録をされており、且つ指名停止の措置を受けていない者であること。

（３）過去に300床以上の病院でナースコール設備更新工事の実績があること。
これを証明するための資料を提出できること。

（４）業務上の事故に対する賠償責任保険等に加入しているもしくは加入すること。

（５）仕様書に定める内容を確実に実施することができること。

（６）入札に参加できない者
次の各号に該当する事実があった後２年を経過しない者

① 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは物品の製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

② 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

④ 監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者

⑤ 正当な理由がなく、契約を履行しなかった者

⑥ 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者

⑦ 前各号に該当する事実があった後、２年を経過しない者を契約の履行にあたり、代理人・支配人・その他の使用人として使用した者

（７）山形済生病院において、医療費等を滞納している者が従事者として居ないこと。

（８）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号第２条第６号に定義する者）が、支配人・無限責任社員・取締役・監査役若しくはこれらに準ずべき地位に就任し、または実質的に経営等に関与している団体でないこと。
（暴力団の構成員でなくなった日から、５年を経過しない者の統制の下にない団体等）

（９）当法人の理事長又は理事、若しくはこれらの者の親族（６親等以内の血族配偶者又は３親等以内の姻族。以下「親族等」という。）が役員に就いている業者など、法人の理事長又は理事等が特別の利害関係を有する業者でない者

６．入札参加資格の確認

（１）入札参加希望者は、前記５に掲げる入札参加資格を有することを証するため、入札参加資格確認申請書および入札参加資格確認資料を提出しなければならない。

（２）上記(1)申請書および資料の提出

①　期間：令和8年10月19日(月)17：00までの間

毎日9：00から17：00まで

（ただし、土曜日、日曜日、祝祭日除く。）

②　提出先：山形県山形市沖町79-1

社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院　施設環境課

担当：秋葉誠

TEL　:023-682-1111(代表)

※提出の際は事前に電話連絡にて日時を予約すること。

③　提出書類

（イ）　一般競争入札参加資格確認申請書

（ロ）　入札参加資格確認資料

（ハ）　会社概要（商号、従業員数、業務内容等）

（ニ）　受託実績

④その他

（イ）　提出書類の提出方法は持参もしくは郵送とする。

（ロ）　提出された提出書類は返却しない。

（ハ）　提出書類の作成に要する経費は申請者の負担とする。

※なお、入札を希望しなくなった場合は、入札辞退届（指定様式）を入札日前日までに担当者へ提出しなければならない

（３）入札参加資格の確認結果通知

① 入札参加資格の確認結果通知は、入札参加資格があると認められた者へは令和8年10月20日(火)12：00までに当院より電話にて通知する。

７．入札日時及び場所

（１）入札日時　令和8年10月21日（水）14時00分

（２）場　　所　山形済生病院災害拠点センター３階会議室

８．入札の方法等

（１）入札金額は、別紙仕様書等にて示す費用の総額を記載すること。

（２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書（指定様式）に記載すること。

（３）初回の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとし、最大3回まで行う。

（４）落札者となるべき同価格の入札をしたものが2者以上あるときは、その該当者により入札を続行し、制限回数（3回）に同価格となった場合は、直ちに当該入札者に「くじ」を引かせて落札者を決定する。

（５）入札者は、提出済みの入札書の書き換え、引換え又は撤回することができない。

（６）代理人として入札を行う場合には、委任状（指定様式）を提出すること。

９．落札者の決定

予定価格を超えない価格で、且つ最低制限価格を下回らない最も入札金額の低い者を落札者とする。なお、該当者がいない場合は、最低価格提示者と別途交渉に移行する。

１０．入札の無効

（１）本公告の示した競争入札参加資格のない者の入札、資格確認申請書等提出した書類に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

（２）入札書及び入札内訳書の記載事項が不明瞭で判断できないもの。

（３）入札書記載の金額を訂正したもの、又は氏名に押印が無いもの。

（４）入札者又はその代理人が、同一事項に２通以上入札したもの。

１１．その他

（１）入札保証金、契約履行保証ともに免除とする。

（２）契約書作成の要・否　　要

（３）契約担当者は、入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、入札を延期又はこれを中止することがある。

（４）本契約は「令和7年度補正予算・医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業」に基づき執行するものであり、当該事業に定める要綱その他関係規定に従い本工事を実施するものとする。

１２．支払について

契約に係る支払い条件は、落札者と協議の上決定する。

以上

山形済生病院ナースコール設備更新工事　仕様書

本仕様書は、社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院（以下「山形済生病院」という。）が実施する「山形済生病院ナースコール設備更新工事」において、使用する設備機器及び作業仕様等受注者が守るべき必要な事項について適用する。

１．件　名

山形済生病院ナースコール設備更新工事

２．目　的

本工事は、既存のナースコール設備を更新し、機器の安定的な運用及び機能向上を図ることを目的とする。また、更新するナースコール設備をスマートフォンと連携させることにより、呼出しに対する迅速且つ円滑な対応を可能とし、職員間の情報共有及び連絡体制の向上を図るとともに、業務の効率化を図るものである。

３．工事場所

〒９９０－８５４５　山形県山形市沖町７９－１

４．履行期間

契約締結日から令和９年２月２８日迄

５．設備機器仕様

別紙「設備機器一覧」参照

６．作業仕様

（１）　ナースコール設備の更新工事にあたっては、既存ナースコール設備を使用しながら施工を行うこと。

（２）　工事期間中において、病棟等におけるナースコールの使用に支障を生じさせないよう、施工方法及び工程を十分検討し、安全かつ円滑に工事を実施すること。

（３）　既存設備から新設設備への切り替え等により、一時的に使用できない時間が発生する場合は、事前に発注者と協議のうえ、必要な代替措置を講じること。

（４）　病棟内における配線工事の施工にあたっては、患者及び職員の通行に十分に配慮し、通行の妨げや接触等による事故が発生しないよう、安全を確保するための必要な人員を配置したうえで作業を行うこと。また、作業区域には必要に応じて安全表示や区画等を設け、患者及び職員の安全確保に努めること。

（５）　工事前に現地調査及び回路調査等を十分に行い、作業を実施すること。また、仕様書との相違があった場合は、速やかに発注者へ報告し協議すること。

（６）　機器備品等の搬入・搬出経路について施設管理運営上の支障に留意し、発注者の承認

を得ること。

（７） 作業車や運搬車等の車両の駐車場所や資材置場、荷捌き場、搬出物仮置場等の敷地内における必要な場所の確保については、事前に発注者の承諾を得ること。

（８） 作業中は粉塵の飛散に十分に注意し、必要に応じて養生を行うこととし、作業終了後には床の清掃等、環境美化に努めること。

（９） 撤去した既存ナースコール設備については、受注者の責務において関係法令を遵守し、適正に処理すること。

（１０） 本設備はスマートフォン等の通信機器と連動する計画であり、その機能を使用するために必要な連携接続費用も含めること。

７．作業計画

（１） 契約後、速やかに施工計画書（工程表、作業体制、安全管理計画等）を作成し、発注者と協議すること。

（２） 本設備は、スマートフォンとの連携を予定しており、スマートフォン導入時期を十分に考慮し、設備の施工及び連携設定等が円滑に実施できる工程を計画すること。

８．その他

工事の遂行にあたり、仕様書に定めのない事項については別途協議すること。

別紙

設備機器一覧

1．設備機器メーカー

株式会社ケアコム

2．設備機器（1病棟あたり）

	品　名	型　式	数量	単位
1	ボード型ナースコール親機(６０局)	BZP－６０EX	1	台
2	液晶表示式ナースコール親機(EX用)	BZD－０１EX	2	台
3	ナースコール制御機(EX、タイプM)	BZM－００２EX－H8	1	台
4	データ設定費　EX制御機	BZ－００２DSAEX	1	式
5	子機幹線リピータ	BZR－２０S	1	台
6	スイッチングハブ（8ポート）	CNH－０８K	8	台
7	ハブ用壁掛け金具	CAT－BRKT－T３２A	8	個
8	個別廊下灯（1床室用）	BL－５０１WZC	１４	台
9	個別廊下灯（3床室用）	BL－５０３WZC	1	台
１０	個別廊下灯（4床室用）	BL－５０４WZC	9	台
１１	I／Oユニット　1回線	BX－１０１WZC	3	台
１２	I／Oユニット　4回線	BX－４０４WZC	2	台
１３	代表廊下灯	BL－６７３EXU／１５	4	台
１４	復旧ボタン	BR－３０３EXU	6	台
１５	壁埋込型ナースコール子機	BA－３０４EXU	５３	台
１６	同上用握りボタン	RB－８２６EX	５７	個
１７	中継コネクター（5本入り）	RB－４１EX－５	１１	台
１８	浴室用引きスイッチ	BB－７２１ZR	2	台
１９	トイレ呼出押しボタン（引きひも付）	BT－３１２ZR	１８	個
２０	天井埋込スピーカー子機	BS－３３１Z	7	台
２１	天井埋込マイク子機	BM－３３１EX	7	台
２２	天井子機用　丸型パネル	BS－３００P	１４	個
２３	デジタル表示器　Z型（廊下天井）	IZD－０５B	3	台
２４	同上用マイクプレート	CH５５０８４HP－IZD	3	台
２５	分配コンセント	BB－３０１EX－２P	２０	台

3．設置病棟数

5病棟（2.設備機器の数量は1病棟分）